



GROUPE  alliance

Département amiante

DIRECTION TECHNIQUE
10, rue de Chartraintru
91 360 EPINAY SUR ORGE
Tél : +33 (0) 1 69 10 28 28
Fax : +33 (0) 1 69 10 09 71
e-mail : opc@omeganlliance.fr

Siège Social
214 avenue Marcellin Berthelot
77190 DAMMARY LES LYS

DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Parties communes
2 Square Abbé Maillet
4 Square Abbé Maillet
6 Square Abbé Maillet
1 Square Abbé Maillet
3 Square Abbé Maillet
5 Square Abbé Maillet
92360 MEUDON LA FORET

Rapport n°ED454

Epinay sur Orge, le 15 juin 2004

Lieu concerné par l'expertise :

Parties communes
2 Square Abbé Maillot
4 Square Abbé Maillot
6 Square Abbé Maillot
1 Square Abbé Maillot
3 Square Abbé Maillot
5 Square Abbé Maillot
92360 Meudon La Forêt

Maître d'Ouvrage :

IRP - HLM de Meudon
46 rue du Commandant Louis Bouchet
78365 Meudon La Forêt

Donneur d'ordre :


IRP - HLM de Meudon
46 rue du Commandant Louis Bouchet
78365 Meudon La Forêt

CONCLUSION

La présence d'amiante a été repérée dans **divers conduits de ventilation en toiture terrasse.**

Pas de disposition particulière si ce matériau reste en place.
Toute intervention sur ce matériau devra faire l'objet d'un plan de travaux ou de retrait conforme au décret 96/98 du 7 février 1996.

Eric DENOYER
L'Opérateur de repérage



FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Le 8 juin 2004, a été réalisé le repérage amiante des parties communes du 2 Square Abbé Maillet, 4 Square Abbé Maillet, 6 Square Abbé Maillet, 1 Square Abbé Maillet, 3 Square Abbé Maillet, 5 Square Abbé Maillet, 92360 Meudon La Forêt par notre technicien, monsieur Eric DENOYER.

L'ensemble des pièces a été visité.

Dans le cadre et les conditions de ce repérage, la présence d'amiante a été repérée dans **divers conduits de ventilation en toiture terrasse.**